



VARIANTE AL PUA "San Polo"

AMBITO AC SUB. D2

Comittenza

- **Lenzotti Silvia** (C.F. LNZ SLV 80R70 1462Q) nata a Sassuolo (MO) il 30/10/1980 e residente in Via San Polo, 151, Sassuolo (MO), legale rappresentante di FUTURMAC S.R.L. con sede in Sassuolo (MO), P.IVA: 02063040360
- **Lenzotti Edda** (C.F. LNZ DDE 42C85 1462N) nata a Sassuolo (MO) il 25/03/1942 e residente in Viale Francesco Petrarca, 6, Sassuolo (MO)

Proprietà

- **Lenzotti Silvia** (C.F. LNZ SLV 80R70 1462Q) nata a Sassuolo (MO) il 30/10/1980 e residente in Via San Polo, 151, Sassuolo (MO), legale rappresentante di FUTURMAC S.R.L. con sede in Sassuolo (MO), P.IVA: 02063040360
- **Lenzotti Edda** (C.F. LNZ DDE 42C85 1462N) nata a Sassuolo (MO) il 25/03/1942 e residente in Viale Francesco Petrarca, 6, Sassuolo (MO)
- **Lenzotti Eugenio** (C.F. LNZ GNE 52C28 1462J) nato a Sassuolo (MO) il 29/03/1952 e residente in Via San Polo, 151, Sassuolo (MO)
- **Borghi Claudia** (C.F. BRG CLD 54M62 8818Z) nata Carpi (MO) il 22/08/1954 e residente in Via San Polo, 151, Sassuolo (MO)
- **Borghi Albertina** (C.F. BRG LRT 51L62 H061J) nata a Prignano sulla Secchia (MO) il 22/07/1951 e residente in Via San Polo, 27, Sassuolo (MO)
- **Coriani Franco** (C.F. CRN FNC 50R06 C141H) nato a Castellano (RE) il 06/10/1950 e residente in Via San Polo, 27, Sassuolo (MO)
- **Compagni Mirella** (C.F. CMP MLL 62B44 F257F) nata a Modena (MO) il 04/02/1962 e residente in Via San Polo, 29, Sassuolo (MO)
- **San Polo S.R.L.** con sede in Via Ercole Pietro Gherardi, 29, Modena, P.IVA: 02775150386

TAVOLA 6
Reti tecnologiche
Stralcio RETE ELETTRICA E
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Progettista:
Ing. Claudio Bersellie-distribuzione
PER CONFERMA ED APPROVAZIONE
dre

Foglio 42

mapp. 114 parte, 134, 566 parte, 723 parte,
771, 772 parte, 774, 775, 780, 783, 786, 789, 790

Sassuolo, Mercoledì 20 Maggio 2020

ILLUMINAZIONE PUBBLICA, RETE ELETTRICA e VIDEOSORVEGLIANZA

Punto luce a doppio braccio formato da:

- Palo H = 8,00m fuori terra conico zincato; armatura AEC modello LED ITALO 1 OFZ STA 4.5-3M -> Pali su perchegg.
- Palo H = 3,00m fuori terra conico zincato; armatura AEC modello Twilight Joburg E000 -> Pali su percorso ciclopedonale;

Pozzetto in cemento 40x40cm (int.) ispezionabile senza fondo con sovrastante botola in ghisa s. c250 UNI EN124 - Rete illuminazione pubblica (fornito di puntazza per messa a terra in corrispondenza di ogni palo)

Pozzetto in cemento 40x40cm (int.) ispezionabile senza fondo con sovrastante botola in ghisa s. c250 UNI EN124 - Rete elettrica - Suolo pubblico

Pozzetto in cemento 40x40cm (int.) ispezionabile senza fondo con sovrastante botola in ghisa s. c250 UNI EN124 - Rete elettrica - Suolo privato

Poliere ø 125 mm corrugato autoportante in PE a servizio dell'I.P.

Poliere ø 125 mm corrugato autoportante in PE a servizio della rete elettrica - Suolo privato

Poliere ø 125 mm corrugato autoportante in PE a servizio della rete elettrica - Suolo pubblico

Cabina Enel esistente

Palo della luce esistente

Telecamere installate su palo della luce

Pozzetto in ghisa 40 x 40 cm (int.) ispezionabile senza fondo con sovrastante botola in ghisa s. c250 UNI EN 124 per l'allaccio privato alla rete elettrica

FOTO 1



FOTO 2

FOTO 2

