

Spett.le
TECNE stp a r.l.
Via Tien An Men, 9
41049 – Sassuolo MO

vittorio.ascari@ingpec.eu

c.a. Ing. Vittorio ASCARI

Spett.le
COMUNE DI SASSUOLO
Urbanistica
Via Decorati al Valor Militare, 30
41049 – Sassuolo MO

comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

c.a. Arch. Andrea ILLARI

Prot. n. 18265-6585 del 22/02/2021

PEC

Dir.Ing./Progettazione/Modellazione e Supp.Tec./Pareri Complessi/FG

OGGETTO: Pratica 14400485 – Progetto delle opere di urbanizzazione primaria del sub-comparto “Autoporto” 3° stralcio OVEST per la costruzione di nuovi fabbricati artigianali/industriali posti in via Emilia-Romagna – via Ancora, Comune di Sassuolo (MO) – Proprietà Fondazione Muller, Dallari srl, Seci srl, Travel Trasporti srl.

Risposta alle ulteriori controdeduzioni formulate al Parere Hera Spa Prot. 3313 del 14/01/2021.

In riferimento alle ulteriori controdeduzioni, assunte a Prot. Hera Spa 11679 il 04/02/2021 e Prot. INRETE 4288 il 04/02/2021, formulate avverso il parere emesso con nota Prot. Hera Spa 3313 il 14/01/2021 e Prot. INRETE 1284 il 14/01/2021 in risposta alla controdeduzioni assunte a Prot. Hera Spa 97537 il 16/11/2020 e Prot. INRETE 36876 il 16/11/2020 avverso il parere preliminare di competenza Prot. Hera Spa 18737 del 25/02/2020 e Prot. INRETE 5857 del 25/02/2020, inerente al progetto per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai servizi idrico integrato e gas nelle aree interessate dai lavori, eseguita la disamina delle controdeduzioni presentate, in risposta anche alla nota del Comune di Sassuolo assunta a Prot. Hera Spa 17108 il 18/02/2021 e Prot. INRETE 6136 il 18/02/2021, si conferma il

HERA S.p.A.

Holding Energia Risorse Ambiente

Sede legale: Via Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.287111 fax 051.287525

www.gruppohera.it

C.F. / Reg. Imp. 04245520376

Gruppo Iva “Gruppo Hera” P. IVA 03819031208

INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.


Sede legale: Via Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.2814239 fax 051.2814289

www.inretedistribuzione.it

C.F. / Reg. Imp. BO 03479071205

Gruppo Iva “Gruppo Hera” P. IVA 03819031208



PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO

per dare corso alla progettazione definitiva/esecutiva delle opere di cui all'oggetto alle prescrizioni generali e specifiche formulate con nota Prot. Hera Spa 18737 il 25/02/2020 e Prot. INRETE 5857 il 25/02/2020, già in vostro possesso, da recepire negli elaborati di progetto che dovranno essere consegnati per il rilascio del successivo parere di competenza; nota alla quale sono state apportate le seguenti ulteriori precisazioni:

PRESCRIZIONI GENERALI

Omissis...

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

ACQUA (Rif. TAV. 04 ACQUA 234).

Omissis...

FOGNATURA

- Acque reflue "nere" (Rif. TAV. 03 _ FOGNATURA NERA_233)

Omissis...

In aggiunta, si segnala la presenza di una rete nera privata a servizio del civico 378 di Via Ancora il cui tracciato interferisce con la rete nera in progetto a sud dei lotti A-B-C-D-E.

Tale rete privata esistente è collocata a nord del traliccio n.31-623 dell'elettrodotto e, dal retro del civico 378 di Via Ancora, recapita nel pozzetto dotato di caditoia (collocato all'ingresso ovest dell'autoporto, coordinate 44.56489558482012, 10.788552868904958, quota scorrimento tubo in uscita -1,75m) a monte del quale è presente un sifone.

Pertanto, al fine di evitare interferenze e previo accordo con l'utenza proprietaria di suddetto allaccio, si suggerisce l'opportunità di dismettere la rete privata esistente, realizzare la rete nera a sud dei lotti A-B-C-D-E come da progetto allegato alla richiesta di parere preliminare e infine adeguare l'allaccio della suddetta utenza alla nuova rete nera a sud dei lotti A-B-C-D-E.

La rete in progetto dovrà comunque essere estesa fino al limite del comparto di proprietà del soggetto attuatore in direzione Via Ancora, come già indicato nel parere preliminare del 25/02/2020.

La rete in progetto a sud dei lotti A-B-C-D-E dovrà in tutti i casi avere diametro minimo $\Phi 315$.

Si ribadisce che il sistema di smaltimento dovrà essere sottoposto ad approvazione da parte di ARPAE in quanto l'area oggetto di parere ricade in una Zona di Rispetto del raggio di 200 m da un pozzo di Captazione ad uso idropotabile.

- Acque meteoriche "Bianche" (Rif. TAV. 03 _ FOGNATURA NERA_232)

Preso atto della difficoltà di veicolare, per motivi di quote altimetriche, le portate di acque di origine meteorica drenate dal comparto in oggetto, in recapiti superficiali (canale denominato

E
COMUNE DI SASSUOLO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006763/2021 del 23/02/2021 Firmatario: Luca Migliori Documento Principale

“Condotto Risorgenti”), soluzione del 14/01/2021 prospettata in sostituzione di quanto indicato nel parere preliminare del 25/02/2020, si riporta la seguente soluzione progettuale.

➤ Si individua quale recapito della rete di acque bianche dell'intero sub-comparto Ovest il collettore di acque “miste” CLS DN 1000. Il recapito dovrà avvenire nel pozzetto esistente posto al limitare est del piazzale di ingresso dell'autoporto.

Svolta un'analisi idraulica sul nodo di immissione del collettore di acque miste di Via Emilia-Romagna nel collettore sito in Via Regina Pacis si è appurata la necessità di limitare al minimo ulteriori incrementi di deflusso in rete.

Si prescrive, pertanto:

➤ di adottare un valore massimo di portata in uscita dal sub-comparto Ovest, afferente alla pubblica fognatura, pari a **10 litri/sec. per ettaro.**

➤ di prevedere un volume di laminazione non inferiore a 2000 mc. da realizzarsi tramite un sistema di sovradimensionamento della rete di acque meteoriche di cessione e l'installazione di un dispositivo di regolazione della portata a confine del comparto.

Il sistema dovrà essere dimensionato per eventi meteorici di tempo di ritorno pari a 50 anni.

Si esclude pertanto la realizzazione di sistemi di laminazione indipendenti all'interno dei singoli lotti.

➤ che venga presentata una relazione idraulica che dimostri il corretto dimensionamento del sistema di laminazione, in sede di domanda di parere per progetto definitivo/esecutivo per opere di urbanizzazione.

La parte sotto riportata del precedente parere del 14/01/2021 viene eliminata.

~~Per il drenaggio delle acque meteoriche dell'intero sub-comparto Ovest si individua quale recapito finale il canale denominato “Condotto Risorgenti”, sito a ovest di Via Ancora, nel punto a valle del tratto tombinato di Via Ancora.~~

~~Tale scarico deve essere autorizzato dall'Ente Gestore del canale, al quale compete anche la definizione delle modalità e delle prescrizioni per lo scarico.~~

~~Resta valido il progetto di un sistema di laminazione interno al comparto da realizzarsi in conformità a quanto prescritto dall'Ente Gestore del canale in termini di portata massima in uscita e nel rispetto del principio di invarianza idraulica.~~

La parte sotto riportata del precedente parere del 25/02/2020 viene eliminata.

~~Per il drenaggio delle acque di origine meteoriche, diversamente da quanto proposto, in riferimento alle caratteristiche idrologiche individuate per la zona nonché delle pendenze previste per i collettori, si conferma il loro recapito nel nuovo collettore, di adeguato diametro, da realizzarsi in via Emilia Romagna, destinato sia a raccogliere le acque di origine meteorica del comparto, che a fungere da tubazione di scarico del nuovo manufatto “scolmatore di piena” da realizzarsi in prossimità dell'incrocio tra via Emilia Romagna e la strada di accesso all'autoporto.~~

~~Il recapito finale delle acque scaricate dalla suddetta condotta, è il fiume Secchia, per il rilascio delle quali andrà richiesta apposita concessione allo scarico, secondo le modalità e prescrizioni impartite da parte dell'Ente Gestore, all'Ente Proprietario del Corpo Idrico.~~

~~Il progetto esecutivo delle opere fino al fiume Secchia deve essere sottoposto a specifico riesame del servizio tecnico di Hera spa.~~

Omissis...

E	COMUNE DI SASSUOLO	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	Protocollo N.0006763/2021 del 23/02/2021 Firmatario: Luca Migliori Documento Principale

GAS (Rif. TAV. 05 GAS 235)

Omissis...

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente potete contattare il nostro tecnico sig. Vincenzo Gualtieri ai seguenti recapiti: tel. 059 407765, e-mail vincenzo.gualtieri@gruppohera.it, pec: heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it, avendo cura di citare l'oggetto e l'eventuale OdL indicato nonché la data e i numeri di protocollo della presente.

Cordiali saluti.

Procuratore speciale

Dott. Ing. Luca Migliori

Firmato digitalmente

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A. e Inrete Distribuzione Energia S.p.A.

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

COMUNE DI SASSUOLO	E
	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006763/2021 del 23/02/2021 Firmatario: Luca Migliori Documento Principale	

