

HERA S.p.A.

Holding Energia Risorse Ambiente

Viale Carlo Bertè Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.287.111 fax 051.287.525

www.gruppohera.it

Egr.

Arch. FRANZONI GRACIA

VIA VALLE D'AOSTA, 2/M

41049 SASSUOLO (MO)

gracia.franzoni@archiworldpec.it

Imola,

PEC

Servizi Tecnici Clienti/Preventivi e Pareri Fluidi/Pareri Semplici/ Pareri Fognari

**OGGETTO: Nulla Osta del Gestore del Servizio Idrico Integrato per scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche.
Immobile: sito in VIALE FRANCESCO CRISPI 30, SASSUOLO (MO).
Richiesta assunta con Prot. Hera SpA n. 66040 del 03/08/2020.
Codice univoco Pratica n. 200004732F.
Ordine di Lavoro (OdL) n. 12000630499.**

• Titolare dello scarico:	FRANCESCO CORSINI
• Ubicazione dell'insediamento:	VIALE FRANCESCO CRISPI 30, SASSUOLO (MO)
• Estremi catastali:	fg 28 mapp 28 sub \\\
• Destinazione d'uso per calcolo Uleq:	Domestico / Residenziale
• Dettaglio Attività	Civile Abitazione
• Uleq / AE:	Uleq 4 / AE 11
• Tipologia scarichi:	mista, nera
• Tipo collettore di recapito:	Fogna Mista trattata
• Sistema di pre-trattamento:	vasca tipo Imhoff/Biologica
• Tipologia Richiesta Parere:	MODIFICA IMPIANTO

In riferimento alla richiesta in oggetto, esaminata la documentazione e lo schema fognario presentati a firma del tecnico Arch. FRANZONI GRACIA si rilascia, per quanto di competenza, il presente Nulla Osta condizionato alle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI TECNICHE

Fognatura Nera/Mista

L'immissione delle acque reflue dell'insediamento avverrà nella "Fogna Mista trattata" di PIAZZA DELLA LIBERTA' - SASSUOLO (MO), VIALE FRANCESCO CRISPI - SASSUOLO (MO).

L'allaccio risulta esistente ed in uso. Nel prendere atto che i lavori interessano solamente il reticolo fognario dell'area cortiliva si richiede che venga verificata l'integrità idraulica dell'allacciamento esistente e delle fognature interne all'area cortiliva interessate dai lavori.

Si prescrive inoltre quanto di seguito riportato:

- prima dell'esecuzione delle opere fognarie devono essere verificate le quote di posa delle fognature esistenti, alle quali le medesime opere devono essere adeguate.
- devono essere previsti chiusini dei pozzetti di allaccio e di ispezione in ghisa sferoidale di classe D400 (UNI EN124) ad esclusione di zone o punti dove tale classe risulti inadeguata od eccessiva in rapporto all'entità ed alle caratteristiche dei carichi a cui sono, o possono essere, sottoposti.
- devono essere utilizzate tubazioni in PVC SN8 a norma UNI EN 1401, diametro minimo 160 mm e mantenute pendenze di posa superiori allo 0,2%.

PRESCRIZIONI GENERALI

Nella progettazione e realizzazione delle opere il tecnico incaricato dovrà attenersi a quanto prescritto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato – ATO 4 MO vigente ed alla normativa vigente e s.m.i. in materia ambientale e disciplina degli scarichi

Eventuali malfunzionamenti della rete fognaria, riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nel Regolamento vigente, non potranno in alcun modo essere imputati alla responsabilità del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere si intende sempre valido nel rispetto del Regolamento Servizio Idrico Integrato, a condizione che non intervengano modifiche al progetto di fognatura approvato, cambi di destinazione d'uso e in generale modifiche quali-quantitative del refluo.

Tutti coloro che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e recapitano i propri scarichi nella rete fognaria, sono tenuti all'installazione ed al buon mantenimento di strumenti di misura atti alla contabilizzazione dei volumi ed alla denuncia annuale della quantità delle acque scaricate per il calcolo del corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione.

Il presente parere fa salvi i diritti di terzi. Il richiedente ai fini del raggiungimento del punto di consegna alla rete di pubblica fognatura, è consapevole che sarà a suo carico l'eventuale costituzione di servitù di posa e/o di scarico su fondi altrui o l'ottenimento di apposite concessioni di occupazione suolo pubblico da richiedere agli Enti proprietari.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Vigente "Listino Unico Lavori" di Hera Spa, a seguito del rilascio del presente Nulla Osta, si provvederà all'emissione di una fattura per oneri di istruttoria tecnico-amministrativa.

Per informazioni in merito alla presente e la trasmissione di eventuale documentazione, si prega di scrivere alla PEC: heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it , avendo cura di citare la data e il numero di protocollo della presente. (Tecnico Istruttore: Marcello Palazzi).

Per la prenotazione degli appuntamenti presso le sedi HERA e la richiesta di ricontatto da parte dei nostri uffici è attivo il Numero Verde gratuito 800 997 040, dalle 8.00 alle 22.00 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle 18.00 il sabato, esclusi i giorni festivi.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente

Il Delegato

Dott. Nicola Galignani

Allegati:

- STATO DI PROGETTO

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A.

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale".