


ROOFTOP IN COPERTURA, SU APPOGGI METALLICI, tipo DAIKIN - mod UATYQ450MCY1 o similare ed ECONOMIZZATORE/RECUPERATORE DI CALORE tipo DAIKIN - mod ECONO450AV1 o similare



- BOCCHETTA DI RIPRESA PORTAFILTRO CON GRIGLIA A MAGLIA QUADRATA E FILTRO tipo SYSTEMAIR mod NOVA-FB o similare
- CANALE DI MANDATA IN LAMIERA ZINCATTA Sp. 10/10mm completa di flange, su supporti costituiti da barre metalliche attaccate a soffitto tramite barre filettate
- CANALE DI RIPRESA IN LAMIERA ZINCATTA Sp. 10/10mm completa di flange, su supporti costituiti da barre metalliche attaccate a soffitto tramite barre filettate

COMUNE DI FORMIGINE - UFFICIO LAVORI PUBBLICI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA DOTAZIONE IMPIANTISTICA ELETTRICA, DI ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, MECCANICA ED IDROSANITARIA DEL "CENTRO DEL RIUSO" PRESSO CAPANNONE MZ



COMITENTE: COMUNE DI FORMIGINE Via Ippolito Nievo, 26 - Formigine (MO)		PROGETTAZIONE: YUPRES SERVICES Via S. Maria, 315 - Modena tel. 05922771 - fax 0592811115	
Sede: Lavori Pubblici e Patrimonio Comune di Formigine Via Ippolito Nievo, 26 - Formigine (MO)		Responsabile Tecnico: ING. ALESSANDRO SOGA	
Responsabile Ufficio: ING. LAURA REGGIANI		Progettista Impianti: ING. SIMONE CALERI	
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: P.L. MARCO SEBASTIANO SPINONE		Progettista Impianti Elettrici: P.L. ALESSANDRO ZACCARINI	
Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva: P.L. MARCO SEBASTIANO SPINONE		Progettista Strutturale: ING. GIANLUCA GIANZANI	
		Coordinatore: ING. BEPPE VENTURI	
		Collaboratori: ING. SIMONE CALERI	
		Energy Manager: ING. CARLO MARI GEMELLI	
Responsabile Ufficio Progettazione: Contrattori della Sanità		Direttore Tecnico:	
Aggravato: Centro del Riuso - Via Radici in Piano, 327 - Formigine (MO)		ING. ALESSANDRO SOGA	
Titolo: PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTISTICO DEL "CENTRO DEL RIUSO"		P.L. ALESSANDRO ZACCARINI	
Tipi di elaborazioni: PLANIMETRIA VENTILAZIONE		ING. GIANLUCA GIANZANI	
Codice commessa: 073_002_17	Libello: IM	Argomento: IM	N. Elaborato: EG-02
Scale: 1:50		Revisione:	
redattore 03:		S.C.:	S.C.:
redattore 02:		S.C.:	S.C.:
redattore 01:		S.C.:	S.C.:
emissione: 13/02/2018		redatto:	approvato:
disegn:		verificato:	verificato: